CENTRALNO GRIJANJE, TUZLA d.d.
Krečanska br.1, 75000 TUZLA
Identifikacijski broj kod UIO: 209012500000
Identifikacijski broj : 4209012500000
Rješenje o registraciji : U/I-920/02
Matični registarski broj : 1-294
www.grijanjetuzla.ba

Broj: 12-01687-2026-8-10
Datum: 30.07.2026. godine
OBRAZAC OB-15/PR01

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni Glasnik BiH" broj: 103/14 i 49/23), člana 91. Statuta "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, na Preporuku Komisije za nabavku br.: 12-01687-2026-8 od 30.07.2026. godine, u postupku javne nabavke – **Izolaterski radovi vrelovoda, toplovoda i toplinskih podstanica na sistemu daljinskog grijanja (Javna nabavka broj 14-06-2026)**, direktor Društva donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku br.: 12-01687-2026-8 od 30.07.2026. godine i **Ugovor za javnu nabavku – Izolaterski radovi vrelovoda, toplovoda i toplinskih podstanica na sistemu daljinskog grijanja dodjeljuje se ponuđaču PLUMBER d.o.o. Tuzla**, prema ponudi zavedenoj u protokol ugovornog organa pod brojem 6254 od 23.07.2026. godine (Ponuda ponuđača broj **28/26** od 22.07.2026. godine), **za ponuđenu cijenu u iznosu od 190.040,00 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.**

Član 2.

Izabrani ponuđač dužan je u roku od 5 dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz **člana 45. i 47 Zakona o javnim nabavkama**. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciji u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodjeliće se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, ukoliko postoji drugorangirani ponuđač ili ako ne postoji, poništiće se postupak nabavke u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u zakonskom roku, računajući od dana okončanja postupka.

Član 4.

Ova Odluka, u skladu sa članom 70. stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama, objaviće se na internet stranici Društva (**www.grijanjetuzla.ba**) i biće dostavljena elektronskim sredstvom ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke.

Član 5.

Ova Odluka ima se smatrati Obavještenjem i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za izvršenje iste zadužuje se Odjel nabave.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br.: 12-05539-2026 od 30.06.2026. godine, a koja nabavka je provedena putem Otvorenog postupka, sa procijenjenom vrijednošću javne nabavke do 200.000,00 KM bez PDV-a. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom ugovornog organa br.: 12-05540-2026 od 30.06.2026. godine, dok je Obavještenje o nabavci broj: 585-1-3-79-3-67/26 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 23.07.2026. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12-01687-2026-7 od 30.07.2026. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 12-01687-2026-8 od 30.07.2026. godine i Izvještaj o radu broj: 12-01687-2026-9 od 30.07.2026. godine.

U postupku po Izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da su u predmetnom postupku primljene 3 ponude,
- da su blagovremeno primljene 3 ponude,
- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,
- Ponuda ponuđača PLUMBER d.o.o. Tuzla ocijenjena je kao prihvatljiva ponuda jer u potpunosti ispunjava sve postavljene uslove iz tenderske dokumentacije, dok su ponude ponuđača IGV Izolater d.o.o. Tuzla i ponuđača Tehnopetrol d.o.o. Tuzla ocijenjene kao neprihvatljive i nepravilne ponude iz sljedećih razloga:

Ponuđač **IGV Izolater d.o.o. Tuzla** je na stranama 31–45 ponude dostavio katalošku dokumentaciju, u skladu sa tačkom 4.11 d) Tenderske dokumentacije. Međutim, uvidom u dostavljenu katalošku dokumentaciju utvrđeno je da iz iste nije moguće nedvosmisleno potvrditi ispunjenost svih minimalnih tehničkih zahtjeva propisanih tačkom 3.2. Tenderske dokumentacije.

Naime, ugovorni organ je tačkom 3.2. Tenderske dokumentacije propisao minimalne tehničke uslove za staklenu i mineralnu vunu, i to:

3.2.1 stavke: 2,3,4,5,6,8,9,11,12, (EN 13162) staklena vuna:
- Toplotna provodljivost – ≤ 0,039 W/Mk
- Otpornost prema požaru – A1
- Maksimalna temperatura – 200 °C
- Debljina – prema podacima iz specifikacije robe – obrazac za cijenu ponude (Aneks 3),

3.2.2 stavke: 7,10,13 Mineralna vuna:
- Toplotna provodljivost – ≤0,037 W/mK pri 10°C
- Otpornost prema požaru – A1
- Maksimalna temperatura – 250 °C
- Gustina mineralne vune minimalno 40 kg/m3
- Jednostrano kaširana Al folijom
- Debljina – prema podacima iz specifikacije robe – obrazac za cijenu ponude (Aneks 3).

Iz dostavljene kataloške dokumentacije nije moguće utvrditi ispunjenost svih navedenih tehničkih zahtjeva. Konkretno, nije moguće potvrditi da ponuđena mineralna vuna ispunjava zahtjev da bude jednostrano kaširana aluminijskom (Al) folijom, niti se može nedvosmisleno utvrditi tražena gustina mineralne vune od najmanje 15 i 40 kg/m^3. Također, u dostavljenoj dokumentaciji određeni su proizvodi su sa klasom reakcije na požar A2, što je suprotono od postavljenih minimalnih uslova. Dodatno, za proizvod označen klasom A1 nisu dostupni podaci o koeficijentu toplotne provodljivosti (λ), pa se ne može potvrditi ni ispunjenost zahtjeva u pogledu maksimalno dozvoljene toplotne provodljivosti.

Ponuđač **Tehnopetrol d.o.o. Tuzla** je na stranama 35–42 ponude dostavio katalošku dokumentaciju, u skladu sa tačkom 4.11 d) Tenderske dokumentacije. Međutim, uvidom u dostavljenu katalošku dokumentaciju utvrđeno je da iz iste nije moguće nedvosmisleno potvrditi ispunjenost svih minimalnih tehničkih zahtjeva propisanih tačkom 3.2. Tenderske dokumentacije.

Naime, ugovorni organ je tačkom 3.2. Tenderske dokumentacije, između ostalog, propisao da za staklenu vunu (stavke 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 i 12) maksimalna toplotna provodljivost mora iznositi ≤ 0,039 W/mK, odnosno 0,037W/mK, što nije vidljivo dostavljenom tehničkom dokumentacijom. Pored navedenog nije moguće potvrditi da ponuđena mineralna vuna ispunjava zahtjev da bude jednostrano kaširana aluminijskom (Al) folijom.

Iz svega prethodno navedenog Komisija za javnu nabavku je utvrdila da su ponude ponuđača **IGV Izolater d.o.o. Tuzla i Tehnopetrol d.o.o. Tuzla neprihvatljive i nepravilne ponude,** te iste nisu bile predmetom dalje evaluacije ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Imajući u vidu da je predmetnim postupkom javne nabavke bilo predviđeno provođenje e-aukcije, te da je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da je zaprimljena samo jedna prihvatljiva ponuda, to nisu bili ispunjeni uslovi za provođenje e-aukcije, te ista nije ni bila provedena. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude, kako slijedi:

Naziv i sjedište ponuđača	**Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a KM**
„PLUMBER“ d.o.o. Tuzla Novo Naselje br. 73., 75000 Tuzla, BiH	**190.040,00**

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

1.	**Naziv ponuđača**	**„PLUMBER“ d.o.o. Tuzla**
2.	Sjedište i adresa	Novo Naselje br. 73., 75000 Tuzla, BiH
3.	Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a KM	190.040,00
4.	Rok izvršenja radova (kalendarski dana)	Sukcesivno prema dinamici koju odredi ugovorni organ za pojedinačne lokacije. Izolaterski radovi koji su predmet Ugovora izvodit će se u skladu sa dinamičkim planom, a isti će se usklađivati prema dinamici izvođenja mašinskih i građevinskih radova. Izvođač se obavezuje da će započeti sa izvođenjem radova najkasnije 1 (jedan) radni dan nakon

		uvođenja u posao. Smatra se da je izvođač uveden u posao kada mu je ispostavljena narudžbenica.
5.	Mjesto izvršenja radova	Sistem daljinskog grijanja (SDG) grada Tuzla (vrelovod, toplovod, komore i toplinske podstanice na SDG grada Tuzla)
6.	Uslovi plaćanja	Odloženo do 60 (šezdeset) kalendarskih dana po ispostavljanju fakture
7.	Garancija na isporučenu robu	Minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izvršenih radova

Iz gore navedenih razloga, primjenom odredbe člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona, člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke i člana 91. Statuta "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od **10** od dana prijema ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa, shodno članu 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

DIREKTOR

dr.sci. Babajić Nermina, dipl.pravnik

Dostavljeno:
3 x ponuđači
1 x a/a